

Numer referencyjny: OS.I.271.5.2022

Lgota Wielka, dnia 11.01.2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn.: „**Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Lgota Wielka**” w formule „**zaprojektuj i wybuduj**”.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia poniżej treść złożonych zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania:

Pytanie nr 1:

- czy dopuszcza się kocioł na pellet o mocy 15 kW którego sprawność cieplna wynosi dla mocy nom.: 90,16%, a dla mocy min.: 90,30% zamiast 97%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kocioł na pellet o mocy 15 kW, którego sprawność cieplna wynosi min. 90%.

Pytanie nr 2:

- czy dopuszcza się kocioł na pellet o mocy 20 kW, którego sprawność cieplna wynosi dla mocy nom.: 90,92%, a dla mocy min.: 90,53% zamiast 97%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kocioł na pellet o mocy 20 kW, którego sprawność cieplna wynosi min. 90%.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami rozdziału IV treści SWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia dla części II ma nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia 12 maja 2023 roku. Zważając na złożoność całości prac projektowych i instalacyjnych, pragnie się zwrócić uwagę, iż określony okres czasu realizacji w specyfikacji jest niemożliwym do zrealizowania. Biorąc pod uwagę występujące obecnie na rynku

problemy z dostępnością pomp ciepła powietrznych, jak i gruntowych, a także termin potrzebny do realizacji wszystkich niezbędnych projektów branżowych, w tym min. opracowanie projektu robót geologicznych dla nieruchomości, na których planowane jest wykonanie gruntowych pomp ciepła i ich urzędowe uzgodnienia. W związku z powyższym wnioskuję się o zmianę treści SWZ z wydłużeniem okresu realizacji tejże części do 30.11.2023 r.

Odpowiedź:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:

- części 1 – kotły na biomasę – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- części 2 – pompy ciepła – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- części 3 – kotły na gaz – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2:

Zgodnie z treścią załącznika nr 2b do SWZ §1 pkt.9 zamawiający podaje iż, „w ramach złożonej oferty Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całość dostaw, robót budowlanych i usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.” Proszę o informację, czy w ramach zadania demontaż, wyniesienie na zewnątrz i utylizacja istniejących kotłów należy do wykonawcy?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy należy demontaż starego źródła ciepła. Wykonawca jest również zobowiązany do wyniesienia starego źródła ciepła i zeskładowanie go w miejscu wskazanym przez mieszkańca na terenie działki, o ile jest to niezbędne w celu montażu nowego źródła ciepła lub na wniosek mieszkańca. Utylizacja starego źródła ciepła leży po stronie mieszkańca. Niniejsze Wyjaśnienia treści SWZ zostaną dołączone do SWZ i stanowią jej integralną część.

W związku z wyjaśnieniami do SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w następującym zakresie:

- 1) W Rozdziale 10 pkt. 10.1. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„10.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **30 kwietnia 2023 r.**”
- 2) W Rozdziale 12 pkt. 12.1. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortal nie później niż do dnia **31 stycznia 2023 r. do godziny 11:00.**”.
- 3) W Rozdziale 12 pkt. 12.4. istniejący zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„12.4. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **31 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00.**”.
- 4) Rozdział 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla:

- części 1 – kotły na biomasę – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- części 2 – pompy ciepła – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- części 3 – kotły na gaz – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5) W załączniku nr 2a do SWZ § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

6) W załączniku nr 2b do SWZ § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

7) W załączniku nr 2c do SWZ § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”

8) W załączniku nr 6 do SWZ (zwanym również OPZ) dot. części 1 przedmiotu zamówienia (kotły na biomasę) dopuszcza się kocioł na pellet:

- o mocy 15 kW, którego sprawność cieplna wynosi min. 90%.

- o mocy 20 kW, którego sprawność cieplna wynosi min. 90%.

Niniejsza Modyfikacja treści SWZ zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

W imieniu Zamawiającego

Wójt

mgr inż. Jerzy Kotlewski